


Tablica TP4 – Piętro II skrzydło C



NR OBWODU	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
MOC OBWODU P1/Ps (kW)	26,3/22	-	0,61	0,57	0,84	1,0	0,4	0,7	0,8	1,1	0,89	0,8	1,65	1,9	1,5	1,5	1,5	1,75	1,75	1,6	1,75	1,75	1,2	0,3
RODZAJ OBWODU	Rozdzielnia	Ogranicznik przepięć	Lampki	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie
SZCZEGÓŁY	zasilane z RG	Ochrona przepięciowa	kontrola napięcia	pom. 219,220,20a, 217,21a,222	pom. 213,216, 217,218	pom. 209,210,211, 216,212,217a	pom. 201,202,203, 206,207	pom. 204,206, 214,215	pom. 223,224,225, 226a	pom. 226,226a,226c, 227,228	pom. 229,230,231, 232,233,234	pom. 242,243,244	Piętro II	Piętro II	pom. 223,224,225, 226,226a	pom. 226a,226c,227, 228	pom. 229,230,231, 232,233,234	pom. 235,236,237, 238,239	pom. 240,242,243, 244	pom. 201,202,203, 204,205,241, 206	pom. 201,202,203, 204,205,241, 206	pom. 211,211a,212, 214,215,216, 217,218,219	pom. 214,215,216, 220,220a,221a, 222	Piętro II

Nazwa rysunku		Schemat Tablicy TP4		Nr rys	ES/C-04
Objekt		Termomodernizacja budynków ŚUW w Kielcach wraz z wymianą oświetlenia wewnętrzznego na energooszczędne dz.ewid. 1032/1, 1033/2, 1033/4, 1033/7 Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce		Skala	
Inwestor		Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Biuro Administracyjno Gospodarcze, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3		Faza	Projekt wykonawczy
Zadanie		BUDYNEK C1		Branża	elektryczna
Inwestor		Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Biuro Administracyjno Gospodarcze, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3		Data	listopad 2012
Konsorcjum		ul.Poniatowskiego 35; 41-807 Zabrze tel./fax 022 2640260;kom. 601433960 e-mail:biuro@studioformat.eu www.studioformat.eu		Revizja	04
Projektowali		mgr inż. Grzegorz Maciej Stodolski		Podpis	
mgr inż. Piotr Halicki		Podpis			
Sprawdzający		mgr inż. Włodzimierz Frączek		Podpis	
mgr inż. Włodzimierz Frączek		Podpis			
Projekt		Projekt			
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione. Prawa Autorskie : STUDIO ARCHITEKTURY FORMAT, OS-TECH OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA					