


Tablica TP7 – Piętro V skrzydło C



NR OBWODU	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
MOC OBWODU P1/P3 (kW)	26,1/22,5	-	0,45	0,45	0,66	0,81	0,6	0,52	0,66	0,6	0,44	0,4	0,8	1,65	1,5	1,87	1,5	1,87	1,87	2,1	1,87	1,87	1,1	1,1	0,3
RODZAJ OBWODU	Rozdzielnica	Ugmicznik przepięć	Lampki	Oswietlenie	Oswietlenie	Oswietlenie	Oswietlenie	Oswietlenie	Oswietlenie	Oswietlenie	Oswietlenie	Oswietlenie	Oswietlenie	Oswietlenie	Oswietlenie	Oswietlenie	Oswietlenie	Oswietlenie	Oswietlenie	Oswietlenie	Oswietlenie	Oswietlenie	Oswietlenie	Oswietlenie	Oswietlenie
SZCZEGÓŁY	zasilanie z RG	Ochrona przepięciowa	kontrola napięć	pnm. 520,521 522,523,524	pnm. 514,517 516,519	pnm. 509a,510,510a 510b,511,512, 513	pnm. 501,502 505,506,507 508,509	pnm. 525,526 527,528,529 530	pnm. 533,534,535	pnm. 536,537,538, 539,540,540a	pnm. 541,541a 542	pnm. 543,544 545,546	pnm. 503,504 515,516	Piętro V	Piętro V	pnm. 525,526,527, 528,529	pnm. 530,531,532, 533,534,535	pnm. 549,535,538, 539	pnm. 540,540a,541, 542,543,544, 545,546	pnm. 501,502,503, 504,505,506, 507,537	pnm. 508,508,509a 510,510a,510b	pnm. 511,512,513, 515,516,517, 518,519, 520,521,522, 523,524	pnm. 527,527,523, 524	Piętro V	

Nazwa rysunku	Schemat Tablicy TP7		Nr rys	ES/C-07
Obiekt	Termomodernizacja budynków ŚUW w Kielcach wraz z wymianą oświetlenia wewnętrzznego na energooszczędne dz.ewid. 1032/1,1033/2,1033/4,1033/7 Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce		Skala	-
			Faza	Projekt wykonawczy
Zadanie	BUDYNEK C1	Branża	elektryczna	
Investor	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Biuro Administracyjno Gospodarcze, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3	Data	listopad 2012	
Konsorcjum	studio architektury format ul.Poniałowskiego 35; 41-807 Zabrze tel./fax 022 2540260;kom. 601433960 e-mail:biuro@studioformat.eu www.studioformat.eu	Rewizja	04	
Projektowali	mgr inż. Grzegorz Maciej Stodolski	Si-222/79	Podpis	
	mgr inż.Piotr Halicki		Podpis	
Sprawdzający	mgr inż. Włodzimierz Frączek	Si-189/72	Podpis	
Projekt ochrony Prawem Autorskim. Ustawa z dn. 04.02.94. Dz.U.Nr. 80, z 2000r. poz.904. Rozporządzenie i powołane niniejszej dokumentacji bez zpydy posiadacza praw autorskich jest zabronione. Prawa Autorskie . STUDIO ARCHITEKTURY FORMAT, OS-TECH OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA				