

LEGENDA

- Rozłącznik serwisowy 1-fazowy IP67
- Wypust 230V, zakończony puszką IP67 z listwą zaciskową – zasil. skrzynek przyłączeniowych , przewody grzejne

LEGENDA

- DFeZn fi 8 mm/Arot Opto 40
- DFeZn fi 8 mm
- Połączenie
- MASZT h=10,5m

UWAGA

1) Przewody odprowadzające wymienić na bednarkę FeZn 35x4 układając pod ociepleniem i łączyć z zwodem poziomym DFeZn fi 8 za pomocą złączy krzyżowych.
2) Zwody poziome na murku attyki wykonać drutem DFeZn fi 8mm.
3) Maszty zapewniają ochronę dla wszystkich urządzeń elektrycznych na dachu. Wszystkie urządzenia elektryczne (agregaty, wentylatory i kanały wentylacyjne) podłączone do zwodów poziomych należy odłączyć od instalacji odgromowej znajdują się w strefie ochronnej masztów odgromowych. Zwody poziome na kominkach wentylacyjnych należy zdemontować.
4) Podłączenia istniejącej instalatacji anten do instalacji odgromowej pozostaje bez zmian.
5) Zwody poziome przechodzące w pobliżu urządzeń zasilanych energją elektryczną i złączy wentylacji magistrali do agregatu dud DFeZn fi 8mm układać w rurach osłonowych typu Arot Opto 40.

Nazwa rysunku: Rzut dachu – inst. elektryczne/ odgromowa	Nr rys.	E/A-11
Obiekt: Termomodernizacja budynków ŚUW w Kielcach wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne dz.ewid. 1032/1,1033/2,1033/4,1033/7 Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce	Skala	1:100
	Faza	Projekt wykonawczy
Zadanie: BUDYNEK A	Branża	elektryczna
Inwestor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Biuro Administracyjno Gospodarcze, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3	Data	czerwiec 2012
	Wersja	
Konsorcjum: studio architektury format — ul.Poniatowskiego 35; 41-807 Zabrze, tel./fax 022 2540260;kom. 607433960, e-mail:biuro@studioformat.eu, www.studioformat.eu; QS-TECH — ul. Lechicka 14A, 02-156 Warszawa, tel./fax (+22) 846 35 05, 846 50 34, e-mail: qstech@post.pl		
Projektowali: mgr inż. Grzegorz Maciej Stodolski	Podpis	St-222/79
mgr inż.Piotr Halicki	Podpis	
mgr inż. Włodzimierz Frączek		
Sprawdzający: St-189/72	Podpis	

Projekt stanowi Prawem Autorskim, Ustawa z dn.04.02.94, Dz.U.Nr 80, z 2000r. poz.904. Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione.
Prawa Autorskie : STUDIO ARCHITEKTURY FORMAT, QS-TECH OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA